

# Паспорт качества №65

Керосин-растворитель  
ТУ 0251-010-62631998-2015

Номер резервуара Е-111

Партия

л

Дата изготовления: 07.06.2016 г.

Дата проведения анализа: 22.08.2016 г.

Дата выдачи паспорта: 22.08.2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактически	Метод испытания
1	Щелочность при 20°C, мг/л, не менее не более	750,0 800,0	775,0	ГОСТ 3900 - 85
2	Фракционный состав: Температура начала кипения, °С, не ниже температура конца кипения, °С, не выше	130 214	141 202	ГОСТ 2177-99
3	Массовая доля серы, %, не более	0,2	0,07	ГОСТ Р 51947 - 2002
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	30	38	ГОСТ 6356 - 75
5	Азучность по ксилолу	2,0 - 6,0	3,9	п.5.3 ТУ 0251.010-62631998-2015

Главный технолог

В. Н. Богачев

