

«ЭкоТОН»

ИНН 3426011960 КПП 342601001 Юр. адрес: 404171, Волгоградская обл., Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Дорожная д. 5А, оф. 222. Р/с 40702810500000011088 ООО КБ «Славянский кредит» г. Москва БИК 044525805 Кор/сч. 30101810845250000805
Тел.: 8 (8442) 60 00 01 Эл. почта: ooo_ecoton@mail.ru

Протокол испытаний № 259

Мазут топочный марки М-100 вид1

СТО 98521950-003-2013 изм. 1

Сертификат соответствия лаборатории № 00203 срок действия 05.05.2017г по 04.05.2020г

№ пробы	6940
№ Акта отбора	259
Время и дата отбора	09-00 07.08.2017
ФИО (кем отобрано)	Пучков
ФИО (в присутствии)	Побежимова
Место отбора пробы	Е-110
Дата проведения анализа	07.08.2017
НД на метод отбора пробы	ГОСТ 2517

№ п.п	Наименование показателя	Норма по СТО 98521950-003-2013	Метод испытания	Фактические данные
1	Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³	Не нормируется	ГОСТ 3900	931
2	Вязкость кинематическая при 80 ⁰ С, мм ² /с, не более	118	ГОСТ 33	52,0
3	Вязкость кинематическая при 50 ⁰ С, мм ² /с, не более	-	ГОСТ 33	247,0
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	110	ГОСТ 4333	243
5	Массовая доля серы, %, не более Вид 1 Вид 2 Вид 3	1,5 2,0 3,5	ГОСТ Р 51947 или ГОСТ РЕН ИСО 20846	1,4
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	1,0	ГОСТ 6370	Отсутствие
7	Массовая доля воды, % не более	1,0	ГОСТ 2477	Следы
8	Температура застывания, °С, не выше	25	ГОСТ 20287	Плюс 28
9	Зольность%, не более	0,14	ГОСТ 1461	0,02

Дата выдачи протокола испытания

Дежурный лаборант

Инженер-химик

07.08.2017

Побежимова Е.В

Семилуцкая А.Р