

ПАСПОРТ № 1582

Наименование продукта: Дистиллят газового конденсата (сернистый) по СТО 10105154-033-2017  
«Дистиллят газового конденсата (сернистый)»

Код ОКПД 2 19.20.27.190

Номер резервуара 58  
Дата отбора 19.10.17

Высота взлива 1148  
Дата проведения анализа 19.10.17

Дата изготовления 19.10.17  
Дата выдачи паспорта 19.10.17

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ29. Н06652.

Срок действия с 24.07.2017 по 23.07.2020

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Нормы по СТО	Фактические показатели
1	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	ГОСТ Р 51069	не нормируется, определение обязательно	840,5
2	Фракционный состав: - процент перенгонки при 350°C, %об., менее	ГОСТ 2177	85	84
	- при 360°C отгоняется, % об., менее		89	88
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	0,6	0,258
4	Цвет - в ед.ЦНТ, не выше	ГОСТ 20284	2	1,5
5	Содержание воды	ГОСТ 2477	отсутствие	отсутствие
6	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
7	Кинематическая вязкость, при 20°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)	ГОСТ 33	не нормируется, определение обязательно	5,534
8	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 6356	62	71
9	Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287	минус 6*	минус 2*

\*С первого июня по тридцать первое августа допускается выпуск продукта с температурой застывания не выше плюс 3°C.


\* по согласованию с потребителем

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510.

Заключение: Продукт соответствует требованиям СТО 10105154-033-2017 «Дистиллят газового конденсата (сернистый)»

Дежурный инженер-лаборант

Начальник ЦЗЛ



Волобуев  
Богодицкая

Волобуев О. А.

И.И. Богородицкая