

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит. стр. 1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТТП 12-28 Топливо технологическое тип П

Нормативный документ	СТО 52899777-015-2017
Дата отбора пробы	21 декабря 2017 г.
Дата испытания	21 декабря 2017 г.

Дата отбора пробы: 21.12.2017, Место отбора пробы: РГС 807
Производитель: ОАО "Первый завод"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 52899777-015-2017	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 20 °С, не более, мм ² /с	ГОСТ 33	4	1,3664
2	Массовая доля серы, не более, %	ГОСТ Р 52660-2006	0,05	0,0149
3	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	-	11
4	Зольность, не более, %	ГОСТ 1461	0,02	0,000
5	Коксуемость 10%-ного остатка, не более, %	ГОСТ 19932	0,35	0,0010
6	Содержание воды, %	ГОСТ 2477	0,03	0,00
7	Содержание механических примесей	СТО 52899777-015-2017	Отсутствие	Отсутствие
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	788,7
9	Цвет	СТО 52899777-015-2017	От светло-жёлтого до чёрного	Прозрачная жидкость со светло-жёлтым оттенком
10	Температура застывания, °С*	ГОСТ 20287	-	минус 50
11	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	-	минус 30
12	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре, °С	ГОСТ 22254	-	минус 34

Примечание.	* ниже указанного значения
Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Примечания	Показатели температуры помутнения, температуры застывания и предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре настоящим СТО не регламентируются, определяются по запросу заказчика
Сертификаты и декларации соответствия	№ РОСС RU.АГ81.Н10019. Срок действия с 21.11.2017. по 20.11.2020. № 0221725

Дата проведения испытаний 21.12.2017

Паспорт выдал Гришкина Е.Н.

