

ОАО "НЗНП" Центральная заводская лаборатория  
Адрес: 346392 РФ, Ростовская обл., Красносулинский р-он,  
Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск-Майский"  
Тел.(факс): (86369)5-15-00



Паспорт № 5396/2017  
Газойль низкозастывающий  
СТО 73281024-040-2017

Код ОКПД 2 19.20.26.000  
Номер пробы/партии 28000  
Дата выдачи паспорта 19.12.17  
Дата отбора проб 19.12.17  
Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-1/1  
Уровень наполнения (мм) 10500  
Масса нетто, т 2400  
Дата изготовления 19.12.17  
Дата анализа 19.12.17

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	Не нормируется. Определение обязательно	837,0
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,1	0,756
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Не выше минус 35	-36
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	Не ниже 81	82
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	не более 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	следы
8	При температуре 360 °С перегоняется %	ГОСТ 2177	менее 90	89

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.  
Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

м п

Инженер химик

М.И.Темякова

Аттестат аккредитации РОСС RU 0001 517460 от 27.08.2014

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Лист 1 из 1