

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 546

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления, марка
СПБТ

ГОСТ 20448

ОКПД2 19.20.31

Аттестат аккредитации ЦЗЛ № РОСС RU.0001.515733
Сертификат соответствия № РОСС RU.AU16.B13700,
Срок действия сертификата с 29.03.2017 г. по 28.03.2020 г.

Дата изготовления продукта: 04.03.2018
Номер партии: 546
Номер стационарной ёмкости: E-15,E-7,E-8
Номер вагон-цистерны: 58181785
Температура налива, °С 5 Плотность при температуре налива, кг/м³: 537
Сведения о наличии одоранта: Отсутствие

Наименование показателя	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Норма по ГОСТ 20448	Фактический результат	Метод испытания
1. Массовая доля компонентов: - сумма метана, этана и этилена	Не нормируется	Не нормируется	3,03	ГОСТ 10679
- сумма бутанов и бутиленов, не более	Не нормируется	60	28,23	ГОСТ 10679
- сумма пропана и пропилена	Не нормируется	Не нормируется	65,060	ГОСТ 10679
2. Объемная доля жидкого остатка при 20°С, не более	1,8	1,6	0,0	ГОСТ 20448, п.3.2
3. Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45°С, не более	1,6	1,6	1,40	ГОСТ 28656
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более	0,013	0,013	0,0002	ГОСТ 22985
в том числе сероводорода, не более	0,003	0,003	менее 0,0002	ГОСТ 22985
5. Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 20448, п.3.2
6. Интенсивность запаха, не менее	3	3	3	ГОСТ 22387.5

Качество продукта соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 и ГОСТ 20448.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям ГОСТ 20448 в течение 3-х месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Начальник лаборатории № 8 ЦЗЛ _____


(подпись)

Вяткина Н.В.
(Фамилия И.О.)

Лаборант _____


(подпись)

Субботина А.Н.
(Фамилия И.О.)



Дата выдачи паспорта качества 04.03.2018