

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3/06/2018
Газы углеводородные сжиженные топливные
ГОСТ Р 52087-2003

Наименование продукта Пропан-бутан технический
 Завод изготовитель ООО «Газнефтесервис», УКПГ Добринского ГКМ
 Дата изготовления 18.06.2018г.
 № товарной емкости завода Е-5/2
 Номер партии 003
 Дата изготовления паспорта 18.06.2018г.
 Сведения о наличии одоранта отсутствует

Наименование показателя	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Норма по ГОСТ Р 52087 для марки ПБТ	Фактическое содержание	Метод испытания
1 Массовая доля компонентов: Сумма метана, этана и этилена, % Сумма пропана и пропилена, % Сумма бутанов и бутиленов, %, не более	Не нормируется Не нормируется Не нормируется	Не нормируется Не нормируется 60	9,02 42,92 47,53	ГОСТ 10679-76
2 Объемная доля жидкого остатка при температуре + 20 С, %, не более	1,6	1,6	0,2	ГОСТ Р 52087-2003 п. 8.2
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 С, не более	1,6	1,6	1,5	ГОСТ 28656-90
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, % не более, в том числе сероводорода, не более	0,013 0,003	0,013 0,003	0,011 отс.	ГОСТ 22985-90
5 Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ Р 52087-2003 п.8.2
6 Интенсивность запаха, баллы, не менее	3	3	3	ГОСТ Р 52087-2003 п.8.3

Начальник химико-аналитической лаборатории


 З.Х. Кулахметова

