

Паспорт качества № 3/18-ПБТ

**Газ углеводородный сжиженный топливный марки ПБТ
(пропан-бутан технический), ГОСТ Р 52087-2003
Код ОКПД 2 06.20.10.131**

Изготовитель: ООО «БЫКОВОГАЗ»

Юридический адрес: 404061, Волгоградская область, Быковский район, рабочий поселок Быково, улица Дзержинского, дом 25, кабинет 5

Место отбора пробы: V-701/1

Дата (период) отбора пробы: 20.07.2018 г.; 12:00-12:30

Дата (период) проведения испытаний: 20.07.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Методы испытаний	Норма по ГОСТ Р 52087-2003	Результат испытания
1	Массовая доля компонентов:	%	ГОСТ 10679-76	Не нормируется	1,49
	- сумма метана, этана и этилена;			Не нормируется	27,71
	- сумма пропана и пропилена, в т. ч. пропана;			-	27,71
	- сумма бутанов и бутиленов			Не более 60	44,85
2	Объёмная доля жидкого остатка при 20 °С	%	ГОСТ Р 52087-2003 п. 8.2	Не более 1,6	23,0
3	Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С	МПа	ГОСТ 28656-90	Не более 1,6	0,8
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, в том числе сероводорода	%	ГОСТ 22985-90	Не более 0,013	1,556
				Не более 0, 003	1,372
5	Содержание свободной воды и щелочи	-	ГОСТ Р 52087-2003 п. 8.2	Отсутствие	Отсутствие
6	Плотность при 20 °С	кг/м³	ГОСТ 28656-90	Не нормируется	559

Начальник химико-аналитической лаборатории: _____

Главный инженер: _____ В.В. Дунюшкин

Дата: «20» июля 2018 г.

