



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

462407, Россия, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Гончарова 1А

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001 22 ИФ79
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05 августа 2015 г.



ПАСПОРТ № 415

Наименование продукта: **Топливо нефтяное вакуумной перегонки**

НД: **СТО 05034205-007-2013 с изм. 1-3**

Код **ОКПД2 19.20.27.110**

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: **30.07.2018**

Номер резервуара: **112**

Замер резервуара: **716.0 см**

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ07.Н04605. Срок действия с 12.04.2018 г. по 11.04.2021 г.
Выдан ОС продукции и услуг ООО "Братский Центр Сертификации и Экспертизы" № RA.RU.10.AЮ07
665700, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, дом 89

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактически
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	в пределах 873.4-953.3	919.8
2	Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	в пределах 5.0-60.0	54.2
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ 1047	не более 2.0	1.76
4	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не ниже 16	38
5	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 8.010-80 ГОСТ 2719 (метод А)	не ниже 101	200.5
6	Коксуемость, %	ГОСТ 19932	не более 0.6	0.57
7	Массовая доля ванадия, %	ГОСТ 10364	не более 0.0005	менее 0.0002
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется. Определение обязательно	914.5
9	Фракционный состав: -объемная доля продукта, испарившегося до 360 °С	АСТМ Д 86	менее 90	6.0

Заключение: Топливо нефтяное вакуумной перегонки соответствует СТО 05034205-007-2013 с изм. 1-3



Зам. директора производственного департамента:

Кулюкин М.А.

Горбань Ю.П.

30.07.2018