



АО «КНЗ-КЭН»
ОТДЕЛ СЫТА

Акционерное общество
"Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть"
350007, Российская Федерация, г. Краснодар, улица Захарова, д.2



ПАСПОРТ № 1180

Наименование продукта: Топочный мазут 40, малозольный, III вида

по спецификациям к договорам №907/05 от 12.12.2011 г. и №120/05 от 04.03.2010 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ29. Н86671. Срок действия с 18.10.2017 по 05.09.2019

Код ОКЦД 2 19.20.28.110

Номер резервуара 26 Высота залива 1300 см Дата изготовления 14.07.18

Дата отбора 14.07.18 Дата проведения анализа 14.07.18 Дата выдачи паспорта 14.07.18

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Нормы по спецификациям	Фактические показатели
1	Вязкость при 80°C, не более: условная, градусы ВУ	ГОСТ 6258	8,0	6,5
2	Зольность, %, не более для мазута: малозольного	ГОСТ 1461	0,04	0,038
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,5	0,021
4	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	1,0	0,3
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствует
6	Массовая доля серы, %, не более для мазута: III вида	ГОСТ Р 51947	1,5	1,009
7	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:	ГОСТ 4333	90	выше 120
8	Температура застывания, °C, не выше для мазута из высокопарафинистых нефтей	ГОСТ 20287	25	ниже 2,3
9	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута видов I, II, III и IV	ГОСТ 21261	40740	41746
10	Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	Не нормируется. Определение обязательно	934,8

Депрессорная присадка ДМН-2005 в количестве отсутствует

Заключение: продукт соответствует требованиям спецификаций к договорам № 907/05 от 12.12.2011 г. и № 120/05 от 04.03.2010 г.

Гарантийный срок хранения топлива — 5 лет со дня изготовления.

Дежурный инженер-лаборант С.А. Волычева А.А.

Начальник ОТК Богородицкая И.И.

